



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław  
ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarosław  
Tel.: 16 624 60 00  
Faks: 16 624 60 05  
Email: przylaczenia.jaroslaw@zamosc.pgedystrybucja.pl

WP-1  
01.09.2010

- 5 -

Znak: 2549/RE08/RP/DP/13

Jarosław, dnia 2013-04-30

**Załącznik nr 1 do Umowy Nr 01796/RE08/2013 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej**

**GMINA WIAZOWNICA  
WIAZOWNICA 208  
37-522 WIAZOWNICA**

**Warunki przyłączenia Nr 01796/RE08/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

**Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Dobudowa oświetlenia bez wzrostu mocy.**

**Lokalizacja: Stacja transf. Radawa 5.**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-04-11, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: Stacja Radawa 5, Oświetlenie uliczne -wspólne, słup nr 36 na dz. 383.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na słupie odejściowym nr 36 w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 5,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: Istniejące zasilanie.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
  - a) Od istn. słupa nr 36 na dz. 383 dobudować odcinek oświetlenia drogowego wg potrzeb.
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzielni stacji transformatorowej.
7. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: zainstalować układ pomiarowo-rozliczeniowy składający się z licznika bezpośredniego energii czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy.

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: zabezpieczenie o wartości 25 A i charakterystyce B, usytuowane w rozdzielni stacji transformatorowej.
9. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.
10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż  $\tan \varphi = 0,4$ .
11. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
12. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
13. Informacje dodatkowe:
  - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
  - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
  - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Dawid Pieszko tel.: (016) 624-60-14
14. Uwagi dodatkowe:
  - Dot. dobudowy oświetlenia drogowego bez wzrostu mocy - nr kontrahenta: 10467876.
  - Materiały uzyskane z demontażu należy zdać do magazynu przy RE Jarosław.

K/O:

1 x a/a

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław  
.....  
Dyrektor  
Dariusz Jędruszcak