

Ogólna charakterystyka obiektu

Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania :

Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych, średnice przewodów zgodnie z częścią graficzną. Włączenie projektowanej instalacji do istniejącego pionu z rur stalowych $\varnothing$ 25 mm. w budynku świetlicy wiejskiej. W łączniku sali tanecznej zamontować skrzynkę rozdzielczą podtynkową z rozdzielaczem 5 – obiegowym. Czynnik grzewczy z rozdzielaczy będzie dostarczany rurkami $\varnothing$ 15 mm. do systemu wentylacyjnego Purmo AIR składającego się z grzejnika CV22/600/2000 i zestawu wentylacyjnego AIR 22 wyposażonego w filtr oraz kanał nawiewny $\varnothing$ 100 mm . Grzejnik powinien być wyposażony w zawór grzejnikowy wraz z głowica termostatyczną. Podejście pod grzejnik dolne (ze ściany) poprzez zawór odcinający. Rury przewodowe izolować otulinami typu ThermaCompact IS10 (kolor czerwony) f-my Thermaflex o grubości 6 mm.

PROJEKTOWANIE, KIEROWANIE
I NADZOROWANIE ROBÓT
INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH
mgr inż. Tadeusz Kędziera
Nr upr. UAM/V/18386/21/84
PDK/0037/PWOS/09