

skala 1:100



Ochrona od porażenia:

- przed dotykem bezpośrednim: izolacja robocza,
- przed dotykem pośrednim: samoczynne wyłącze zasilania.

Instalacje wykonać jako podtylnkową (natynkową - strop) , przewodami typu YDY pżo 3/4x1,5

mm2 - 750V (oświetlenie)

oraz YDY pzo 3x2,5 mm2 - 750V (gniazdo wtyczkowe).

Wysokość montowania osprzętu: łączniki - 1,15 m ; gniazdo wtyczkowe - 1,10 m.

Stosować osprzet o IP min. 44

BIPROKON		BIURO PROJEKTOW KONSTRUKCYJNYCH "BIPROKON"	
TYTUŁ		37-700 Przemyśl, Cakłowa 481	
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ		Temat 792	
CEKART:		INSTALACJA	
Budynek remizy strażackiej OSP Wiązownica		ELEKTRYCZNA	
ADRES:		WEWNĘTRZNA	
Wiązownica, gm. Wiązownica dz. nr ewid. 1530/1		RZUT PARTERU	
INWESTOR:		PB	
Gmina Wiązownica		ELEKTRYCZNA	
37-522 Wiązownica nr 208		etap	
1:100		podpis	
skala		data	
projektował		miejscowość	
mgr inż. H. Flisak		E1	
04.2015r.		Nr 792	
data			