

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Opis techniczny :

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

Wstęp.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Zapałowskiej, gm. Wiązownica , dz. nr 92 - instalacja elektryczna wewnętrzna .

1. Podstawa opracowania.

- a) zlecenie Inwestora
- b) projekt architektoniczno-budowlany
- c) aktualne normy i przepisy

2. Opis projektowanych instalacji.


Projektowany obwód oświetleniowy (w pom. socjalnych jak i wiacie) należy wpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego w istn. budynku. Połączenia należy wykonać w najbliższej puszcze rozgałęźnej za pomocą kostek instalacyjnych (nie należy skęcać przewodów). Przewody – YDYp 3/4 x 1,5 mm² prowadzić pod tynkiem oraz w RL16 na uchwytych (wiata). Stosować osprzęt IP 44.

Typ opraw i ich ilość opisano na rzucie pomieszczeń.

Włączenie projektowanych odbiorników w istniejący obwód spowoduje w stosunku do stanu poprzedniego niewielki (700W) wzrost jego obciążenia, tak więc zabezpieczenie obwodu pozostaje bez zmian.

Ochrona przeciwporażeniowa – jak dotychczas.

Opracował:


mgr inż. Henryk Flisak

skala 1:100



A **X** oprawa żarowa - wypust sufitowy

B - plafoniera typ CAMEA 1x75W (IP 44)

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie

BIPROKON		BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCYJNYCH "BIPROKON" 37-700 Pielągni, Ostrow 491	
TYTUŁ	Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej		
CELEKTY	Budynek świetlicy wiejskiej		
ADRES	Wólka Zapławska, gm. Wągrowica dz. nr ewid. 92		
MIĘDZY INNYMI	MAREK DOK. Gmina Wągrowica 37-522 Wągrowica nr 208		
1:100	projektował	mgr inż. H. Flisak	uprawnienia nr aut. UAN-11-7342/206/94
08.2014r.	3-9-9		
DATA			
	PB	ELABORACJA projekt Zamawia	
			E1
			Nr rys.