

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Kubatura	Krotność	Ilość powietrza	Wysokość przew.	Wymiary kanału	Wentyl. grawit.	Zastos.urządzenia	Wydajność rzeczywista
		m ²	m ³	n	m ³ /h	m	cm	m ³ /h		m ³ /h
1	2	3	4	5		8		9	10	11

PARTER

1	Korytarz	67,7	182,8	0,5	91	5,5	2x12x17	102		102
2	Przedśionek wc dz	4,46	12,0	4	48	5,5	12X17	51		51
3	WC dziewcząt	10,2	27,5		150	5,5	12X17	51	went.łaż. 150m3/h	150
4	WC. chłopców	10,39	28,0		150	5,5	12X17	51	went.łaż. 150m3/h	150
6	Przedśionek wc chłopców	4,46	12,0	4	48	5,5	12X17	51		51
5	WC. niepełnosprawnego	4,66	12,6		50	5,5	12X17	51	went.łaż. 100m3/h	51
7	Przedśionek wc naucz.	1,57	12,6	4	50	5,5	12X17	51		51
8	WC. nauczyciela	1,57	12,6		50	5,5	12X17	51	went.łaż. 150m3/h	150
10	P dyrektora	22,7	61,3	2	123	5,5	2x12x17	102		102
12	Magazyn sali	36,94	99,8	1,5	150	5,5	3x12x17	153		153
13	Schowek porządkowy	3,8	10,3	2	21	5,5	12X17	51		51
14	Łazienka trenera	3,25	8,8		50	5,5	12X17	51	went.łaż. 150m3/h	150
15	P. trenera	5,33	14,4	2	29	5,5	12X17	51		51
17	Sala gimnastyczna+galeria	427,8	3483,0	1	3483				Turbovex TX3000+went. dach. Das-200 z tłumikiem TLO-200x2szt.	3720
18	szatnia odzieży wierzchniej	19,9	53,7	4	215	3	2x12x17	68	Turbowent Hybrydowy Tulipan fi150 na podstawie T/64x2szt.	232

PIĘTRO

104	Szatnia chłopców	17,74	53,2	4	213	3	2x12x17	68	Turbowent Hybrydowy Tulipan fi150 na podstawie T/64x2szt.	232
105	Umywalnia chłopców	11,8	35,4	5	177	3	2x12x17	68	Turbowent Hybrydowy Tulipan fi150 na podstawie T/64x2szt.	212
106	WC. chłopców	1,32	4,0		50	3	12X17	34	went.łaż. 150m3/h	150
107	Schówek porządkowy	4	12,0	2	24	3	12X17	34		34
110	Przedsionek wc	1,17	3,5	4	14	3	12X17	34		34
109	WC ogólny	4	12,0		50	3	12X17	34	went.łaż. 150m3/h	150
108	Umywalnia dziewcząt	15,7	47,1	5	236	3	2x12x17	68	Turbowent Hybrydowy Tulipan fi150 na podstawie T/64x2szt.	248
111	Wc dziewcząt	2,38	7,1		50	3	12X17	34	went.łaż 150m/h	
112	Szatnia dziewcząt	22,9	68,7	4	275	3	2x12x17	68	Turbowent Hybrydowy Tulipan fi150 na podstawie T/64x2szt.	286
101	Sala lekcyjna	50,7	152.1	2	304	3	4x12x17	136	Turbowent Tulipan fi150 na podstawie T/64x2szt.	360
101	Klatka schodowa	19,45	116.7	0,5	58	3	2x12x17	68		68