



Całość linii kablowej w pasie drogi wojewódzkiej ułożyć w rurach osłonowych SRS 75 i DVK 75 w odległości 0,35m od granicy pasa drogowego

OBIEKT Linia elektroenergetyczna oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 870		Oświetlenie zewnętrzne	
ADRES Szósko	INWESTOR Gmina Wiązownica	Temat rys. Przekrój poprzeczny pasa drogowego	
skala 1:10	Projektował Janusz Sęk	upr. E-110/02	BRANŻA ELEKTRYCZNA
data 06.2016	Sprawdził Jerzy Król	upr. 4/92	PODPIS: NR. RYS 5