

**ZMIANY:**2017-08-24 08:20:27: [Dodano wynik do przetargu](#)

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2017r. sukcesywnie wg potrze, dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica, wg poniższego zestawienia.

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø90	800 mb
2.	Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17	300 mb
3.	Rura PEHD SDR 17 PN 10 Ø160	42 mb
4.	Kolano elektrooporowe Ø 90/45° klasy PE100	30 szt.
5.	Mufa elektrooporowa Ø 90 PE100	50 szt.
6.	Kolano elektrooporowe Ø75/45° PE100	20 szt.
7.	Mufa elektrooporowa Ø160 PE100	6 szt.
8.	Mufa elektrooporowa Ø75 PE100	40 szt.
9.	Mufa elektrooporowa Ø110 PE100	10 szt.
10.	Redukcja elektrooporowa Ø90/75 PE100	15 szt.
11.	Trójnik segmentowy PEHD równoprzelotowy Ø 90 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	15 szt.
12.	Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø160x90x160 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	6 szt.
13.	Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø110x75x110 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	7 szt.
14.	Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø90x75x90 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	10 szt.
15.	Trójnik segmentowy równoprzelotowy PEHD Ø75 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	10 szt.
16.	Właz kanałowy DN600 40T	10 szt.
17.		
18.	Rura PCV Ø200x3000 WAVIN lub odpowiednik	150 szt.
19.	Rura PCV Ø200x2000 WAVIN lub odpowiednik	30 szt.
20.	Rura PCV Ø200x1000 WAVIN lub odpowiednik	20 szt.
21.	Rura PCV Ø160x3000 WAVIN lub odpowiednik	25 szt.
22.	Rura PCV Ø160x2000 WAVIN lub odpowiednik	10 szt.
23.	Rura PCV Ø160x1000 WAVIN lub odpowiednik	6 szt.
24.	Rura karbowana Ø315x6000	4 szt.
25.	Kineta zbiorcza Ø315x200	16 szt.
26.	Kineta zbiorcza Ø315x160	6 szt.
27.	Korek PCV Ø160	12 szt.
28.	Korek PCV Ø200	32 szt.
29.	Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315	22 szt.
30.	Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 40T i uszczelką	6szt
31.	Pasta Glidex Super 400ml	15szt
32.	Wkładka in situ 160	5szt
33.	Wkładka in situ 200	5szt

Parametry techniczne:

- Rura PE HD Ø 90** - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 90mm, ze ścianką 5,4mm w zwoju , z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Rura PE HD Ø75** -rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 75mm, ze ścianką 4.5mm w zwoju, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Rura PE HD Ø 160** - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 160mm, ze ścianką 9,5mm o długości 12mb, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Kształtki segmentowe** PE100 SDR17 wyprodukowane zgodnie z Polską Normą PN-EN 12201-3+A1.2013-05P – Systemy

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) Kształtki wyprodukowane z rur zgodnie z Polską Normą PN-EN 12201 przez producentów posiadających certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, z czystego surowca bez dodatków regranulatu.

5. Kształtki elektrooporowe: PE100, 16 bar, z systemem automatycznego rozpoznawania i odbierania parametrów zgrzewania posiadające wtyk zawierający rezystor, umożliwiający automatyczną identyfikację odpowiedniego czasu wymaganego do wykonania zgrzewu, wskaźnik sygnał wskazujący prawidłowe ciśnienie, wytłoczone parametry zgrzewania, trwałe oznaczenie numeru partii, kod kreskowy zawierający parametry zgrzewania dla zgrzewarek wyposażonych w czytniki kodów kreskowych, ograniczniki wewnętrzne.

6. Rura PCV Ø 160x4,0, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszłek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.

7. Rura PCV Ø 200x4,9, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszłek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.

8. Kształtki PCV Ø 160-200 - zgodne z PN-EN 1401-1:2009 SN4

9. Teleskop Ø315 z włazem żeliwny D 400(kwadratowy), 40T i uszczelką: montowany na rurze wznoszącej karbowanej 315 za pomocą manszet. Zabezpieczony lakierem bitumicznym wymagania i badania zgodne z PN-EN 124

10. Wkładka in situ 160-200 do rury karbowanej 315: służąca do uszczelnienia połączeń rur PCV ze studzienkami kanalizacyjnymi.

11. Właz kanałowy DN 600, 40T, klasy D400 bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit Ø600mm, na zawiasie, z 2 zatrzaskami, korpus pełnożeliwny, z żeliwa sferoidalnego GGG50 norma EN 124 DIN 1229. Komplet: korpus+ pokrywa

Zakres i zasady dostawy:

- dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica,
- informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy,
- zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne wod-kan od zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 r.
- do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby
- zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami materiałów wod-kan lub zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania.
- koszty dostawy obciążają Wykonawcę.

W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.

Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru.

W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.

Wiązownica, 04.08.2017r.

Znak: ZGK.26.02.2017

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Zapytanie ofertowe

Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2017r

Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.) przy udzieleniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznym regulaminie udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
ul. Warszawska 17
37-522 Wiązownica

Strona internetowa www.wiazownica.com

Godziny urzędowania Poniedziałek-Piątek 7³⁰ - 15³⁰

Tel./fax (016) 622 36 99

II. Termin wykonania (zakończenia) dostawy:

Podmiot zamówienia należy zrealizować sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2017r.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 4. Pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.) przy udzieleniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zakładu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązownica www.bip.wiazownica.com

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2017r. sukcesywnie wg potrze, dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica, wg poniższego zestawienia.

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø90	800 mb
2.	Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17	300 mb
3.	Rura PEHD SDR 17 PN 10 Ø160	42 mb
4.	Kolano elektrooporowe Ø 90/45° klasy PE100	30 szt.
5.	Mufa elektrooporowa Ø 90 PE100	50 szt.
6.	Kolano elektrooporowe Ø75/45° PE100	20 szt.
7.	Mufa elektrooporowa Ø160 PE100	6 szt.
8.	Mufa elektrooporowa Ø75 PE100	40 szt.
9.	Mufa elektrooporowa Ø110 PE100	10 szt.
10.	Redukcja elektrooporowa Ø90/75 PE100	15 szt.
11.	Trójnik segmentowy PEHD równoprzelotowy Ø 90 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	15 szt.
12.	Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø160x90x160 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	6 szt.
13.	Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø110x75x110 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	7 szt.
14.	Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø90x75x90 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	10 szt.
15.	Trójnik segmentowy równoprzelotowy PEHD Ø75 o kącie 45° klasy PE100 SDR17	10 szt.
16.	Właz kanałowy DN600 40T	10 szt.
17.		
18.	Rura PCV Ø200x3000 WAVIN lub odpowiednik	150 szt.
19.	Rura PCV Ø200x2000 WAVIN lub odpowiednik	30 szt.
20.	Rura PCV Ø200x1000 WAVIN lub odpowiednik	20 szt.
21.	Rura PCV Ø160x3000 WAVIN lub odpowiednik	25 szt.
22.	Rura PCV Ø160x2000 WAVIN lub odpowiednik	10 szt.
23.	Rura PCV Ø160x1000 WAVIN lub odpowiednik	6 szt.
24.	Rura karbowana Ø315x6000	4 szt.
25.	Kineta zbiorcza Ø315x200	16 szt.
26.	Kineta zbiorcza Ø315x160	6 szt.
27.	Korek PCV Ø160	12 szt.
28.	Korek PCV Ø200	32 szt.
29.	Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315	22 szt.
30.	Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 40T i uszczelką	6szt
31.	Pasta Glidex Super 400ml	15szt
32.	Wkładka in situ 160	5szt
33.	Wkładka in situ 200	5szt

Parametry techniczne:

- 1. Rura PE HD Ø 90** - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 90mm, ze ścianką 5,4mm w zwoju , z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- 2. Rura PE HD Ø75** -rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 75mm, ze ścianką 4.5mm w zwoju, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- 3. Rura PE HD Ø 160** - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 160mm, ze ścianką 9,5mm o długości 12mb, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami

4. **Kształtki segmentowe PE100 SDR17** wyprodukowane zgodnie z Polską Normą PN-EN 12201-3+A1.2013-05P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) Kształtki wyprodukowane z rur zgodnie z Polską Normą PN-EN 12201 przez producentów posiadających certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, z czystego surowca bez dodatków regranulatu.

5. **Kształtki elektrooporowe:** PE100, 16 bar, z systemem automatycznego rozpoznawania i odbierania parametrów zgrzewania posiadające wtyk zawierający rezystor, umożliwiający automatyczną identyfikację odpowiedniego czasu wymaganego do wykonania zgrzewu, wskaźnik sygnał wskazujący prawidłowe ciśnienie, wyłoczone parametry zgrzewania, trwałe oznaczenie numeru partii, kod kreskowy zawierający parametry zgrzewania dla zgrzewarek wyposażonych w czytniki kodów kreskowych, ograniczniki wewnętrzne.

6. **Rura PCV Ø 160x4,0, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN** Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszłek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.

7. **Rura PCV Ø 200x4,9, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN** Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszłek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.

8. **Kształtki PCV Ø 160-200** - zgodne z PN-EN 1401-1:2009 SN4

9. **Teleskop Ø315 z włazem żeliwny D 400(kwadratowy), 40T i uszczelką:** montowany na rurze wznoszącej karbowanej 315 za pomocą manszet. Zabezpieczony lakierem bitumicznym wymagania i badania zgodne z PN-EN 124

10. **Wkładka in situ 160-200 do rury karbowanej 315:** służąca do uszczelnienia połączeń rur PCV ze studzienkami kanalizacyjnymi.

11. **Właz kanałowy DN 600, 40T, klasy D400 bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit Ø600mm, na zawiasie, z 2 zatrzaskami, korpus pełnożeliwny, z żeliwa sferoidalnego GGG50 norma EN 124 DIN 1229. Komplet: korpus+ pokrywa**

Zakres i zasady dostawy:

- dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica,
- informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy,
- zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne wod-kan od zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 r.
- do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby
- zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami materiałów wod-kan lub zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania.
- koszty dostawy obciążają Wykonawcę.

W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.

Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru.

W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.

V. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1. **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,**

o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.

1. **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.

1. **Zdolności technicznej lub zawodowej**

Ogłoszenia

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.

2. Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu, lecz żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

VII. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1. **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. oświadczenie o spełniania warunków – zał. do zapytania
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. do zapytania
4. formularz ofertowy,
5. kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (przedmiar dostaw).

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1- formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

7. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w terminie jaki został przedstawiony w ofercie przez wykonawcę liczony od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunki przez Wykonawcę.

8. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna z przedstawionych ofert nie odpowiada warunkom określonych przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyny.

11. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej”

Koszt sporządzania oferty:

Wszelkie koszty związane ze zdobyciem informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz sporządzenia oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Ogłoszenia

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
Warszawska 17

37-522 Wiązownica ul

pokój nr 1 /kasa/ w terminie do dnia 23.08.2017r do godz. 12:00

Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy.

Oferta złożona przez wykonawcę drogą pocztową winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem 23.08.2017r., godz. 12.00 w przeciwnym razie oferta zostanie uznana, jako złożona po terminie.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 2 w dniu 23.08.2017r
o godz. 12:30

4. Sesja otwarcia ofert

4.1. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np.: termin wykonania zamówienia warunki płatności.

4.2. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

4.3. Badania i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części niejawniej postępowania.

4.4. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4.5. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

4.6. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 2. Oferta nie będzie ważna na podstawie odrębnych przepisów,
 3. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
- Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.

XI. Kryteria oceny ofert

1) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium	Waga	Cena
ofertowa	98 %	
Termin płatności za faktury	2 %	

2. Ocena ofert dokonana przez zamawiającego w oparciu o poszczególne kryteria:

1) Kryterium „Cena ofertowa”

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 98 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. następującego wzoru:

$$C = Cn/Cb \times 98 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

Cn – cena brutto najniższa z oferty

Cb – cena brutto badanej oferty

2) Kryterium „Termin płatności faktury”

W powyższym kryterium oceniany będzie termin płatności za faktury zaoferowany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość 2 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin płatności za faktury.

Minimalny termin płatności za wystawione faktury Zamawiający określa na 14 dni a Maksymalny 30 dni.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. poniższych zasad:

- a) zaoferowany termin płatności do 14 dni od daty przedłożenia faktury - 0 pkt.

Ogłoszenia

- b) zaoferowany termin płatności 21 dni od daty przedłożenia faktury - 1 pkt.
 - c) zaoferowany termin płatności 30 dni i dłużej od daty przedłożenia faktury - 2 pkt.
3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznana w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:

$$L_p = C + G$$

gdzie:

L_p – łączna liczba punktów przyznana ofercie

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Termin płatności faktury”

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów, nie spełniające postawionych warunków lub złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie, i zostaną uznane za odrzucone.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający z pośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożą oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmiennie i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

XII. Zmiany w umowie

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

XIII. Postanowienie końcowe:

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

XIV. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

mgr Dariusz Grześ - St. Inspektor ds. technicznych i zapotrzebowania ZGK Gminy Wiązownica od pn. do pt. w godz. 8⁰⁰ - 14³⁰,
tel. 16 622 36 99, 603 912 400, email: dariuszgzgk@op.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia
3. Formularz cenowy (przedmiar dostaw)
4. Wzór umowy

DYREKTOR ZGK

GminyWiązownica

Artur Żołyński

Data składania ofert:**2017-08-23 12:00:00****Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)****Publikujący**
Modyfikował(a)

Józef Osowski 2017-08-08 07:25:00

Józef Osowski 2017-08-24 08:20:27

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	Oferta	38.50 Kb	
2.	Formularz cenowy	92.50 Kb	
3.	Oświadczenie - podstawy wykluczenia	22.33 Kb	
4.	Oświadczenie - warunki udziału	18.75 Kb	
5.	Wzór umowy	102.00 Kb	

[Rejestr zmian](#)