




BLOK OPOROWY DLA TRÓJNIKÓW



BLOK OPOROWY DLA KOLAN I ŁUKÓW



BLOK PODPOROWY DLA ZASUW



BLOK OPOROWY DLA TRÓJNIKÓW

średnica przewodu d (mm)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	e (cm)
50	25	20	20	40-45
80	35	30	25	40-45
100	45	35	35	40-45
150	60	50	40	40-45
200	80	70	50	50-55
250	100	90	60	65-70

BLOK OPOROWY DLA KORKÓW

średnica przewodu d (mm)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	e (cm)
50	25	20	20	25
80	35	30	25	30
100	45	35	30	30
150	60	50	35	30
200	80	70	40	35
250	100	90	60	60

BLOKI OPOROWE DLA RUROCIĄGÓW PCW

średnica przewodu d (mm)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	f (cm)	g (cm)	h (cm)	i (cm)	j (cm)	k (cm)	l (cm)	m (cm)	n (cm)	o (cm)	p (cm)	q (cm)	r (cm)	s (cm)	t (cm)	u (cm)	v (cm)	w (cm)	x (cm)	y (cm)	z (cm)
50	15	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
80	20	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100	25	35	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
150	40	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
200	50	65	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
250	70	85	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

średnica przewodu d (mm)	a (cm)	b (cm)	c (cm)
50	15	25	80-90
80	15	30	80-90
100	20	35	80-90
150	25	40	80-90
200	30	45	90-100
250	45	60	100-110

Obiekt:				
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Włocławek				
Inwestor:				
Gmina Włocławek, ul. Warszawska 15, 87-522 Włocławek				
Nazwa rysunku:				
Blok oporowy na wodociągu				
Projektant:	Nr upr.	Podpis	Data	Skala
mgr inż. Kozłowski	28/Tbg/88		2019	bez skali
Sprawdzający:				
mgr inż. Andrzej Bukowski	Nr upr.	Podpis	Data	Nr rys.
	PDK/0002/PWOS/08		2019	17