

Jarosław, dn. 03.03.2020 r.
L. dz.1017...../RE4/KUD/RM/SD/45/2020

**ZUP Zakład Usług Projektowych
Grzegorz Kalamarz
"przedsiębiorstwo w spadku"
ul. Krakowska 5
37-200 Przeworsk**

Dotyczy : sprawdzenia projektu budowlanego – protokół uzgodnienia nr: **45/2020**.
W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej złożonej w dniu 21-02-2020, przesyłamy sprawdzony projekt budowlany dotyczący: „**Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Zapałowska działka nr 92**” – (stacja transformatorowa: **Wólka Zapałowska, Obwód nr 1**).

Inwestor: Gmina Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.

Dokumentacja została sprawdzona w zakresie warunków przyłączenia– pismo znak: 03319/RE4/RM/JO/2019 z dnia 14-05-2019.

Autor projektu: mgr inż. Suchy Wiesław.
Skład komisji:

1. Lesław Bartoszek
2. Janusz Orzechowski

Zakres podlegający uzgodnieniu:

1. Linia kablowa niskiego napięcia
2. Oprawy i słupy oświetleniowe
3. Ochrona od porażień
4. Obliczenia techniczne

Projekt budowlany: **SPRAWDZONO Z UWAGA:**

Na schemacie ideowym należy podać układ pracy sieci niskiego napięcia dla oświetlenia ulicznego.

Ważność uzgodnienia:

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat od daty uzgodnienia tj. **03.03.2022**.

Podpis Komisji:

1. _____
2. _____

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Jarosław

Dyrektor
Dariusz Jedruszczak
Podpis Dyrektora

Otrzymują :

1 x Adresat +4xP

1 x a/a +1xP