



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Jarosław
37-500 Jarosław, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

Jarosław, 14-05-2019r.

Znak ³³¹⁸...RE4/RM/JO/2019
URZĄD GMINY W WIĄZOWNICY
SEKRETARIAT
Wpl. dnia 16. 05. 2019
L. dz. ³³⁶⁰ podpis
Nr sprawy

Gmina Wiązownica
37-522 Wiązownica
Ul. Warszawska 15

Rejon Energetyczny w Jarosławiu w odpowiedzi na wniosek o określenie warunków zasilania projektowanych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Zapałowska ze stacji transformatorowej Wólka Zapałowska informuje, że podłączenie może zostać zrealizowane pod następującymi warunkami.

- Od istniejącego słupa nr 1/1/5, linii niskiego napięcia Wólka Zapałowska obw.1 dobudować linię oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4xwg obliczeń, słupy oraz oprawy wg potrzeb.
- Projekt techniczny uzgodnić w Rejonie Energetycznym Jarosław.
- Pomiar istniejący 1 fazowy w rozdzielni stacji transformatorowej Wólka Zapałowska z zabezpieczeniem przedlicznikowym 1x25A.
- Moc transformatora 63kVA.
- Przyłączenie bez wzrostu mocy nr licznika 92097384.
- Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.
- Po wybudowaniu urządzeń oświetlenia ulicznego dostarczyć dokumentację powykonawczą w celu odbioru technicznego.
- Całość wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego pozostaje na majątku Odbiorcy.
- Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.

Otrzymują:

1 x Adresat.

1 x a/a.

Prowadzący sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A.: Janusz Orzechowski tel. 16 6491014

Z poważaniem:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Jarosław

Dyrektor
Dariusz Jędruszczak