



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław



Znak sprawy: PSK.453-12-39/20

Jarosław, dn.2020-06-15

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn.zm.),
- art.104 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
- art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn.zm.),

po zapoznaniu się z wynikami kontrolnych badań próbek wody pobranych w ramach zlecenia w dniu 09.06.2020r. z punktów monitoringowych, zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Piwoda:

- Sprawozdanie z badań nr: 1941/06/2020/M/1 z dnia 15.06.2020r., miejsce poboru wody: Szkoła Podstawowa w Szówsku

- Sprawozdanie z badań nr: 1962/06/2020/M/1 z dnia 15.06.2020r., miejsce poboru wody: Bar „Artel” Czarniecki, ul. Książąt Czartoryskich 27 Szówsko

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia z wodociągu Piwoda

Uzasadnienie

W związku z wydaną decyzją PPIS w Jarosławiu znak: PSK.453-12-39/20 z dnia 08.06.2020r. dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Piwoda z uwagi na obecność w wodzie do spożycia bakterii grupy coli w liczbie 1 jtk w 100 ml w próbce wody pobranej w dniu 05.06.2020r. ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągu publicznego Piwoda – Bar „Artel” Czarniecki, ul. Książąt Czartoryskich 27 Szówsko – Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica po przeprowadzeniu działań naprawczych, zleciła pobranie kontrolnych próbek wody do badań laboratoryjnych z następujących punktów monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Piwoda: Bar „Artel” Czarniecki, ul. Książąt Czartoryskich 27 Szówsko, Szkoła Podstawowa w Szówsku.

Badania próbek wody przeprowadziło Laboratorium Jars Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a Filia Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7.

W oparciu o sprawozdania z badań próbek wody: 1941/06/2020/M/1, 1962/06/2020/M/1 z dnia 15.06.2020r.- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, iż badane próbki wody w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w zał. nr 1: cz. A tabela 1, cz. C tabela 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) stanowi:

§ 3 ust. 1: Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 21 ust. 1: Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12, ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

- 1) przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn.zm.) stanowi:

art. 5 ust. 1: Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Powyższą decyzję oraz komunikat wydaje się celem poinformowania konsumentów, korzystających z wodociągu Pivoda o jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
Jadwiga Marycka-Legert
mgr inż. Jadwiga Marycka-Legert

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 17 + komunikat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) + e-mail: wiazownica@op.pl
2. Wójt Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul.+ komunikat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) + e-mail: sekretariat@wiazownica.com
3. a/a

BB