



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

Zakład Gospodarki Komunalnej	
GMINY WIĄZOWNICA	
SEKRETARIAT	
Wpłynęło dnia	2020-11-04
L. dz. 1648	podpis <i>[signature]</i>

Znak sprawy: PSK.453- 12-91/20

Jarosław, dn.2020-11-02

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn.zm.),
- art. 10 § 2 oraz art.104 §1 i art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
- art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn.zm.),

po zapoznaniu się z wynikami kontrolnych badań próbek wody pobranych w ramach zlecenia w dniu 30.10.2020r. z punktów monitoringowych, zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Piwoda:

- Sprawozdanie z badań nr: PHK-216-02-Z/20 z dnia 02.11.2020r., miejsce pobrania próbki wody: SUW –podawana do sieci
- Sprawozdanie z badań nr: PHK-217-02-Z/20 z dnia 02.11.2020r., miejsce pobrania próbki wody: Sklep spożywczy „Aljan” ul. Jarosławska 53 w Wiązownicy
- Sprawozdanie z badań nr: PHK-218-02-Z/20 z dnia 02.11.2020r., miejsce pobrania próbki wody: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 17

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia z wodociągu Piwoda

Uzasadnienie

W związku z wydaną decyzją PPIS w Jarosławiu znak: PSK.453-12-91/20 z dnia 30.10.2020r. dotyczącą braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Piwoda z uwagi na obecność w wodzie do spożycia bakterii grupy coli w liczbie 27 jtk w 100 ml, w próbce wody pobranej w dniu 28.10.2020r. ze stałego punktu monitoringowego: SUW- podawana do sieci oraz bakterii grupy coli w liczbie 20 jtk w 100 ml, w próbce wody pobranej w dniu 28.10.2020r. ze stałego punktu monitoringowego: Sklep spożywczy „Aljan” ul. Jarosławska 53 w Wiązownicy, należącego do wodociągu publicznego Piwoda – Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica, podjął działania naprawcze zgodnie z pismem ZGK.432.08.2020 z dnia 31.10.2020r. oraz zlecił pobranie kontrolnych próbek wody do badań laboratoryjnych z następujących punktów monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Piwoda: SUW Piwoda –podawana do sieci, Sklep spożywczy „Aljan” ul. Jarosławska 53 w Wiązownicy, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 17.

Badania próbek wody przeprowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7 – Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej.

W oparciu o sprawozdania z badań próbek wody: PHK-216-02-Z/20 z dnia 02.11.2020r , PHK-217-02-Z/20 z dnia 02.11.2020r. PHK-218-02-Z/20 z dnia 02.11.2020r - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, iż badane próbki wody w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w zał. nr 1: cz. A tabela 1, cz. C tabela 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) stanowi:

§ 3 ust. 1: Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 21 ust. 1: Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12, ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

- 1) przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn.zm.) stanowi:

art. 5 ust. 1: Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Powyższą decyzję oraz komunikat wydaje się celem poinformowania konsumentów, korzystających z wodociągu Piwoda o jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu

mgr inż. Jadwiga Marycka-Legeny

Otrzymują:

1. Adresat: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 17, 37-552 Wiązownica + komunikat PPIS w Jarosławiu (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. Wójt Gminy Wiązownica, ul. Wiązownica 15, 37-522 Wiązownica + komunikat PPIS w Jarosławiu (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
3. WSSE – Higiena Komunalna (e-mail: komunalna@wsse.rzeszow.pl)
4. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. 37-500 Jarosław ul. Jana Pawła II 17 (za potwierdzeniem odbioru)
5. a/a

BB